




Jelmagyarázat:

- | | | |
|--|--|---|
| | | 22 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia elosztó hálózat, kötérgöleken az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel |
| | | 22 kV-os villamosenergia földkábel |
| | | 22/0.4 kV-os transzformátor |
| | | Terrületfelhasználási változással érintett terület |



Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.			
KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365 Fax: 489-0366 Email: kozmu@kesztervezo.hu			Munkaszám: 179/2018
Megbízó: Rend-Eng-Terv Építész Iroda Bt. 2030 Érd, János u. 15.			Módosítás: Tervfázis: Fejlesztési javaslat
A munka megnevezése: SÖSKÜT településrendezési eszközök tervének felülvizsgálata			Tervszám: KF-VILL
A munkarész megnevezése: Közmű és elektronikus hírközlés: Villamosenergia ellátás			Méretarány: M=1: 22 000
Tervező: Bécs Ért Bécs Ért Ódó-Bécs Ágnes Csanády Ágnes Hanczár Zoltán	Hozzájáruló: Bécs Ért Bécs Ért Ódó-Bécs Ágnes Csanády Ágnes Hanczár Zoltán	Szakági vezető tervező: Bécs Ágnes MC-01-2418 Tervező: Hanczár Zoltán	Ügyvezető: Hanczár Zoltán MC-01-2418 Tervező: Hanczár Zoltán
Dátum: 2019. február			